



CITTA' METROPOLITANA
DI NAPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

**AREA SCUOLE
DIREZIONE TECNICA SCUOLE 1**

I.I.S.S. "F. S. NITTI" DI NAPOLI
Prot. 0005410 del 27/09/2023
VI-8 (Entrata)

al Dirigente dell'I.I.S. Nitti
prof.ssa A. Campolattano
nais022002@pec.istruzione.it

e p.c.

Dirigente Coordinatore
dott. G. De Angelis

OGGETTO ESITI SOPRALLUOGO DEL 27_09_23

Si riscontra la richiesta del DSGA di "controllo di staticità ordinario" a seguito della scossa tellurica di oggi 27_09_23 alle ore 03.35.

La sottoscritta ha effettuato un sopralluogo in contraddittorio con personale individuato da codesta istituzione scolastica. Da un esame visivo non si evidenziano danni alle strutture, mentre la "caduta di calcinacci" segnalata nell'aula 51 si è rivelata essere il distacco di una piccola porzione di finitura di intonaco. E' stato infine verificato il corretto funzionamento di tutte le uscite di emergenza e dei maniglioni antipanico.

Cordiali saluti

Il funzionario referente
arch. Valentina Ventruto